



ЕЛЕКТРИЧНА ЧАСТИНА СТАНЦІЙ ТА ПІДСТАНЦІЙ

Робоча програма навчальної дисципліни (Силабус)

Реквізити навчальної дисципліни

Рівень вищої освіти	Перший (бакалаврський)
Галузь знань	14 «Електрична інженерія»
Спеціальність	141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка»
Освітня програма	УПРАВЛІННЯ ЗАХИСТ ТА АВТОМАТИЗАЦІЯ ЕНЕРГОСИСТЕМ
Статус дисципліни	Нормативна
Форма навчання	Заочна
Рік підготовки, семестр	III курс, весінній семестр
Обсяг дисципліни	4 кредити/ECTS 120 годин (лекцій – 12, лабораторних занять – 8, самостійна робота - 100)
Семестровий контроль/ контрольні заходи	Екзамен/МКР/тестування з л.р.
Розклад занять	
Мова викладання	Українська
Інформація про керівника курсу / викладачів	Лектор: к.т.н. Бардик Євген Іванович, 0501881731 Лабораторні: к.т.н. Бардик Євген Іванович, 0501881731
Розміщення курсу	https://do.ipk.kpi.ua/course/view.php?id=1336

Програма навчальної дисципліни

1. Опис навчальної дисципліни, її мета, предмет вивчення та результати навчання

Програма навчальної дисципліни «Електрична частина станцій та підстанцій» складена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки бакалаврів: «Управління захистом та автоматизацією енергосистем», галузі знань 14 «Електрична інженерія» за спеціальністю 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка».

Метою навчальної дисципліни є формування у студентів наступних компетентностей:

K13. Здатність вирішувати комплексні спеціалізовані задачі і практичні проблеми, пов'язані з роботою електричних систем та мереж, електричної частини станцій і підстанцій та техніки високих напруг.

K16. Здатність вирішувати комплексні спеціалізовані задачі і практичні проблеми, пов'язані з проблемами виробництва, передачі та розподілення електричної енергії.

K21. Здатність оперативно вживати ефективні заходи в умовах надзвичайних (аварійних) ситуацій в електроенергетичних та електромеханічних системах.

Програмні результати навчання:

ПР01. Знати і розуміти принципи роботи електричних систем та мереж, силового обладнання електричних станцій та підстанцій, пристрій захисного заземлення та грозозахисту та уміти використовувати їх для вирішення практичних проблем у професійній діяльності.

ПР04. Знати принципи роботи біоенергетичних, вітроенергетичних, гідроенергетичних та сонячних енергетичних установок.

ПР07. Здійснювати аналіз процесів в електроенергетичному, електротехнічному та електромеханічному обладнанні, відповідних комплексах і системах.

ПР09. Уміти оцінювати енергоефективність та надійність роботи електроенергетичних, електротехнічних та електромеханічних систем.

ПР12. Розуміти основні принципи і завдання технічної та екологічної безпеки об'єктів електротехніки та електромеханіки, враховувати їх при прийнятті рішень.

ПР13. Розуміти значення традиційної та відновлюваної енергетики для успішного економічного розвитку країни.

ПР19. Застосовувати придатні емпіричні і теоретичні методи для зменшення втрат електричної енергії при її виробництві, транспортуванні, розподіленні та використанні.

2. Пререквізити та постреквізити дисципліни (місце в структурно-логічній схемі навчання за відповідною освітньою програмою)

Для успішного засвоєння дисципліни студент повинен володіти знаннями, що ґрунтуються на матеріалі попередніх дисциплін, а саме: Електричні мережі та системи. Знання, отримані при вивчені даної дисципліни, в подальшому є базовими для вивчення дисциплін: Релейний захист та автоматизація енергосистем, Системна автоматика.

3. Зміст навчальної дисципліни

Дисципліну структурно розподілено на 4 розділи, а саме:

1. Вступ. Основні відомості про електроустановки, до якого ввійшли загальні відомості про етапи розвитку електроенергетики України, структурна схема електроенергетичної системи (ЕЕС), основні визначення дисципліни. Визначення понять втрати потужності і електроенергії, шляхи їх зменшення. Векторна діаграма напруги лінії електропередачі. Спадання і втрати напруги. Показники якості електроенергії, графіки навантаження електроустановок, їх типи і призначення. Шляхи забезпечення балансу потужності в ЕЕС. Електрична частина електростанцій (вимоги до неї та її складові частини), умовні позначення елементів. Режими роботи нейтралей електроустановок, їх порівняльна характеристика.

2. Основне та допоміжне електрообладнання електростанцій, до якого ввійшли питання щодо типів, параметрів, характеристик і особливості конструкції синхронних генераторів (СГ), їх систем охолодження та збудження. Особливості конструкції силових трансформаторів та автотрансформаторів їх типи, основні параметри, схеми та групи з'єднань обмоток, виконання систем охолодження. Навантажувальна здатність силових трансформаторів. Основні характеристики допоміжного обладнання електричних станцій та підстанцій.

3. Струми короткого замикання та вибір електроапаратів, до якого ввійшли питання визначення перехідного процесу при трифазному КЗ у колі з джерелом необмеженої та обмеженої потужності. Практичні методи та алгоритм розрахунку трифазного струму КЗ. Визначення періодичної складової струму КЗ у заданий момент часу. Електродинамічна та термічна дія струму КЗ. Визначення електродинамічної та термічної стійкості електроапаратів. Методи і засоби обмеження струмів КЗ. Особливості вибору та конструкції електричних апаратів напругою до та вище 1 кВ.

4. Первинні та вторинні кола на електростанціях, до якого ввійшли питання визначення вимог до схем електричних з'єднань електростанцій. Схеми розподільчих установок (РУ) область їх застосування та порівняння на різних видах ЕС. Особливості вибору трансформаторів зв'язку на одно- та двотрансформаторних підстанціях. Схеми вузлових, прохідних, відгалужувальних та тупикових підстанцій. Особливості облаштування власних потреб на ЕС. Характеристика та режими роботи акумуляторних батарей.

4. Навчальні матеріали та ресурси

Основні інформаційні ресурси:

1. Електрична частина станцій та підстанцій: курс лекцій [Електронний ресурс]: навчальний посібник для студ. спеціальності 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка»/уклад.: О.В. Остапчук, П.Л. Денисюк, Ю.П. Матеєнко – КПІ ім. Ігоря Сікорського, – Електронні текстові дані (1 файл: 4,62 Мбайт). – Київ: КПІ ім Ігоря Сікорського, 2022. – 183 с. Режим доступу: <https://ela.kpi.ua/handle/123456789/48629>

2. Бардик, Є.І. Електрична частина станцій та підстанцій. Основне електрообладнання/ Є.І. Бардик, М.П. Лукаш /К.: "Політехніка" НТУУ "КПІ" 2012. 250 с.

3. Костишин, В.С. Електрична частина станцій та підстанцій : навч. посіб. /В.С. Костишин, М.Й. Федорів, Я.В. Бацала. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2017. - 243 с.

4. Гаряжа В.М. Конспект лекцій з курсу «Електрична частина станцій та підстанцій» (частина 1) /В.М. Гаряжа, А.О. Карюк; Харків. нац. ун-т міськ. госпра ім. О. М. Бекетова. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2018. – 149 с

5. Козлов В.Д. Електрична частина станцій та підстанцій аеропортів: підручник /В.Д. Козлов, В.П. Захарченко, О. М. Тачиніна; за заг. ред. В. Д. Козлова.– К. : НАУ, 2018. – 312 с

Додаткові:

1. Електрична частина станцій та підстанцій: лабораторний практикум [Електронний ресурс]: навч. посіб. для студ. спеціальності 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» /уклад.: Ю.П. Матеєнко, П.Л. Денисюк, Г.М. Гаєвська, Р.В. Вожаков – КПІ ім. Ігоря Сікорського; Електронні текстові дані (1 файл: 4,2 Мбайт). – Київ: КПІ ім Ігоря Сікорського, 2022. – 179 с. Режим доступу: <https://ela.kpi.ua/handle/123456789/48628>

2. MCDONALD, John D. Electric power substations engineering. CRC press, 2016.

3. NAG, P. K. Power plant engineering. Tata McGraw-Hill Education, 2002.

4. DRBAL, Larry; WESTRA, Kayla; BOSTON, Pat (ed.). Power plant engineering. Springer Science & Business Media, 2012.

Навчальний контент

5. Методика опанування навчальної дисципліни(освітнього компонента)

Лекційні заняття

No з/п	Назва теми лекції та перелік основних питань (перелік дидактичних засобів, посилання на інформаційні джерела)
1	Мета і задачі кредитного модуля “Електрична частина станцій та підстанцій” і його місце серед дисциплін спеціальності. Загальні відомості про етапи розвитку електроенергетики України. Спрощена схема енергосистеми, основні визначення. Втрати потужності і електроенергії. літературні джерела: конспект лекцій (КЛ), Л1, с. 5-14. Л3, с. 13-16, с. 82-84.
2	Графіки електричних навантажень. Шляхи забезпечення балансу потужності в ЕЕС. Електрична частина електростанцій (вимоги до неї та її складові частини). Умовні позначення. літературні джерела: КЛ; Л3, с. 16,17; с. 92-97.
3	Види короткого замикання (КЗ). Перехідний процес при трифазному КЗ у колі з джерелом необмеженої та обмеженої потужності. Практичні методи розрахунку трифазного струму КЗ. Алгоритм розрахунку трифазного струму КЗ. Визначення початкового значення періодичного струму КЗ, аперіодичного та ударного струмів КЗ літературні джерела: КЛ, Л1, с. 121-134; Л2, с. 101-105
4	Вимоги до схем електричних з'єднань електростанцій. Структурна схема видачі потужності. Схеми розподільчих установок (РУ) генераторної напруги з однією та

	двоюма системами збірних шин. літературні джерела: КЛ, Л1, с. 380-388, 402-408; Л2, с. 52-60.
5	Головні схеми ТЕЦ. Схема ТЕЦ зі збірними шинами генераторної напруги. Схема блочної ТЕЦ. Вибір трансформаторів зв'язку. Класифікація підстанцій. Схеми вузлових, прохідних, відгалужувальних та тупикових підстанцій. літературні джерела: КЛ, Л1, с. 437-443; Л3, с. 331-337.
6	Класифікація споживачів ВП за цеховим принципом. Загальна характеристика електроприводу механізмів ВП. літературні джерела: КЛ, Л1, с. 568-579; Л2, с. 186-203; Л3 с. 411-430.

Лабораторні заняття

№ з/п	Короткий зміст лабораторної роботи
1	Лабораторна робота №2 Апарати на напругу до 1000 В Мета роботи – Вивчити призначення, конструкцію і принцип дії комутаційних апаратів напругою до 1 кВ. Література: дистанційний курс «Електрична частина станцій та підстанцій» лабораторна робота №2 https://do.ipo.kpi.ua/course/view.php?id=4426#section-2
2	Лабораторна робота №4 Повітряні та електромагнітні вимикачі Мета роботи – Вивчити призначення, конструкцію і принцип дії повітряних та електромагнітних високовольтних вимикачів та приводів до них. Література: дистанційний курс «Електрична частина станцій та підстанцій» лабораторна робота №4 https://do.ipo.kpi.ua/course/view.php?id=4426#section-4
3	Лабораторна робота №5 Елегазові та вакуумні вимикачі Мета роботи – Вивчити призначення, конструкцію і принцип дії вакуумних та елегазових високовольтних вимикачів та приводів до них. Література: дистанційний курс «Електрична частина станцій та підстанцій» лабораторна робота №5 https://do.ipo.kpi.ua/course/view.php?id=4426#section-5
4	Лабораторна робота №7 Приводи високовольтних вимикачів та схеми керування Мета роботи – Вивчити призначення, конструкцію і принцип дії приводів високовольтних вимикачів та їх схем керування. Література: дистанційний курс «Електрична частина станцій та підстанцій» лабораторна робота №7 https://do.ipo.kpi.ua/course/view.php?id=4426#section-7

6. Самостійна робота студента

№з /п	Вид самостійної роботи	Кількість годин СРС
1	Векторна діаграма напруги лінії електропередачі. Спад і втрата напруги. Показники якості електроенергії. літературні джерела: КЛ; Л1, с. 39-46; Л3, с. 33-41, 74-76	4
2	Типи, параметри, характеристики і особливості конструкцій синхронних генераторів (СГ). Системи, що забезпечують роботу СГ. літературні джерела: КЛ, Л1, с. 51-60; Л3, с. 93-98, Л1, с. 62-64; Л3, с. 100-103	4
3	Силові трансформатори: особливості конструкції і основні параметри. Схеми та групи з'єднань обмоток. Системи охолодження силових трансформаторів. Паралельна робота	4

	літературні джерела: КЛ, Л1, с. 75-92; Л3, с.132-135.	
4	Автотрансформатори, особливості конструкцій і режими роботи. Номінальна, прохідна і типова потужність. Коефіцієнт типової потужності. література: КЛ, Л1, с. 92-98; Л3, с. 136-139.	4
5	Визначення періодичної складової струму КЗ у заданий момент часу. Метод типових кривих, приклад. Електродинамічна та термічна дія струму КЗ Визначення електродинамічної та термічної стійкості електроапаратів. літературні джерела: КЛ, Л1, с. 151-154, Л2, с. 112-115, Л1, с. 182-193; Л3, с. 258-260, с. 269-275.	4
6	Методи і засоби обмеження струмів КЗ. Секціонування збірних шин, струмообмежувальні реактори (одинарні та здвоєні), трансформатори з розщепленням обмоток низької напруги. літературні джерела: КЛ, Л1, с. 193-202; Л3, с. 247-252.	4
7	Електричні апарати до 1 кВ: рубильники, перемикачі, автоматичні вимикачі, контактори, магнітні пускачі, плавкі запобіжники. Плавкі запобіжники більше 1кВ. літературні джерела: КЛ, Л1, с. 348-361; Л3, с. 252-258, с. 275-286.	4
8	Високовольтні вимикачі навантаження і потужності, роз'єднувачі, відокремлювачі, короткозамикачі. Вимірювальні трансформатори струму та напруги; призначення, типи, конструкції, класи точності. Розрядники та їх характеристики. Захист електрообладнання від перенапруги. літературні джерела: КЛ, Л1, с. 348-361; Л3, с. 252-258, с. 275-286.	4
9	Схеми з обхідною системою шин (з однією робочою системою шин та двома). Схема з двома системами робочих шин без обхідної (фіксоване підключення приєднань). Спрощені схеми РУ, схеми містків. Схеми кілець (багатокутників). літературні джерела: КЛ, Л1, с. 413-417; Л3, с. 313-317. с. 408-413; Л3, с. 311-313.	4
10	Схеми з комутацією приєднань через два вимикача (схеми 3/2 та 4/3). Області застосування різних схем та їх порівняння. Схеми підключення генераторів за блочним принципом. літературні джерела: КЛ, Л1, с. 417-420; Л3, с. 320-323, с. 420-426; Л3, с. 317-320.	4
11	Джерела живлення ВП. Самозапуск електроприводу ВП і його роль у підвищенні надійності роботи електростанцій. літературні джерела: КЛ, Л1, с. 568-579; Л2, с. 186-203; Л3 с. 411-430.	4
12	Підсистеми вимірювання, контролю та сигналізації. Вимоги до схем дистанційного керування комутаційними апаратами. літературні джерела: КЛ, Л3, с. 442-450, с. 459-466, с. 472-476, с. 484-490.	4
13	Спрощені схеми дистанційного керування вимикачами з електромагнітним приводом. Призначення релейного захисту. літературні джерела: КЛ, Л3, с. 442-450, с. 459-466, с. 472-476, с. 484-490.	4
14	Виконання МКР	10
15	Підготовка до лабораторних занять	8
16	Підготовка до екзамену	30
	Всього	100

Модульна контрольна робота

Згідно РСО за період навчання запланована 1 модульна контрольна робота відповідно до розділів: Основні відомості про енергосистеми та станції; Основне електрообладнання електростанцій і Струми короткого замикання та вибір електроапаратів. Модульна

контрольна робота містить 2 питання, кожне запитання (завдання) оцінюється у 10 балів.
Ваговий бал МКР –20 балів.

Політика та контроль

7. Політика навчальної дисципліни (освітнього компонента)

Система вимог, які викладач ставить перед студентом:

- правилом відвідування занять не передбачено оцінка присутності або відсутності здобувача на аудиторному занятті, в тому числі нарахування заохочувальних або штрафних балів. Відпрацювання та захист лабораторних робіт з дисципліни є обов'язковою умовою допуску до екзамену;
- студент має можливість отримувати бали за відповідні види навчальної активності, передбачені РСО дисципліни. Використання засобів зв'язку для пошуку інформації в інтернеті та дистанційному курсі на платформі Сікорський здійснюється за умови вказівки викладача;
- правила захисту лабораторних робіт: допускається як індивідуальний захист лабораторних робіт, так і колективний (у складі бригади, склад якої визначають на першому лабораторному занятті). В обох випадках оцінюють індивідуальні відповіді кожного студента. В умовах дистанційного навчання захист лабораторних робіт здійснюється складанням тесту за змістом ЛР;
- правила призначення заохочувальних балів: заохочувальні бали не входять до основної шкали РСО, а їх сума не перевищує 10% стартової шкали. Заохочувальні бали нараховуються за виконання додаткових завдань та самостійного вивчення додаткових розділів.
- політика дедлайнів та перескладань: якщо студент не проходив або не з'явився на МКР, його результат оцінюється у 0 балів. Перескладання захисту лабораторних робіт та результатів МКР не передбачено;
- політика щодо академічної добросердісті: Кодекс честі Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут» <https://kpi.ua/files/honorcode.pdf> встановлює загальні моральні принципи, правила етичної поведінки осіб та передбачає політику академічної добросердісті для осіб, що працюють і навчаються в університеті, якими вони мають керуватись у своїй діяльності, в тому числі при вивченні та складанні контролючих заходів з дисципліни «Електрична частина станцій та підстанцій»;
- при використанні цифрових засобів зв'язку з викладачем (мобільний зв'язок, електронна пошта, переписка на форумах та у соц. мережах тощо) необхідно дотримуватись загальноприйнятих етичних норм, зокрема бути ввічливим та обмежувати спілкування робочим часом викладача.

8. Види контролю та рейтингова система оцінювання результатів навчання (РСО)

Поточний контроль: не передбачено.

Календарний контроль: не передбачено.

Семестровий контроль: екзамен

Умови допуску до семестрового контролю: мінімально позитивна оцінка за МКР, зарахування усіх лабораторних робіт.

Таблиця відповідності рейтингових балів оцінкам за університетською шкалою:

Кількість балів	Оцінка
100-95	Відмінно
94-85	Дуже добре
84-75	Добре
74-65	Задовільно
64-60	Достатньо

Менше 60	Незадовільно
Не виконані умови допуску: не отримано R_L і R_M $RS=R_L+R_M < 25$ балів	Не допущено

Загальна рейтингова оцінка студента після завершення семестру складається з балів, отриманих за:

- виконання та захист лабораторних робіт (R_L);
- виконання модульної контрольної роботи (МКР) (R_M);
- відповідей на екзамені (R_E).

Лабораторні роботи (R_L)	МКР (R_M)	Екзамен (R_E)
20	20	60

Лабораторні роботи

Ваговий бал. Усі лабораторні роботи мають **ваговий бал 5**. Максимальна кількість балів за всі лабораторні роботи складає $4 \times 5 = 20$ балів.

На лабораторних роботах студенти вивчають параметри та характеристики певного високовольтного електрообладнання за заздалегідь визначенім графіком. Для допуску до поточної лабораторної роботи студент повинен мати протокол, який оформленний відповідно до вказівок лабораторного практикуму. Рівень засвоєння лабораторних робіт оцінюється за допомогою он-лайн тесту на платформі курсу, що складається з 10 питань та оцінюються в 0,5 бали кожне.

УВАГА! Захист усіх лабораторних робіт є умовою допуску до складання екзамену. Студенти, що на момент консультації перед екзаменом не захистили лабораторні роботи, не допускаються до основної здачі та готуються до перескладання.

УВАГА! Для допуску до перескладання екзамену треба у визначений викладачем термін здати усі заборгованості за лабораторними роботами.

Модульна контрольна робота (МКР)

Відповідно до навчального плану, кожен студент виконує МКР за отриманим варіантом. Виконання МКР передбачає розрахунок показників та розробку головної схеми електричних з'єднань теплової електричної станції і оцінюється наступним чином:

- обґрунтований вибір кількості силових трансформаторів та схеми живлення виходячи з умов вихідних даних, виконані розрахунки з необхідними поясненнями, здійснено вибір обладнання та забезпечена його перевірка відповідно до розрахованих показників, розроблена та оформлена графічна частина – 18...20 балів;
- є певні недоліки при розрахунках та викладенні графічного матеріалу – 14...17 балів;
- є грубі помилки при виборі обладнання та викладенні графічного матеріалу – 10...13 балів;
- не виконана робота або виконана не у повному обсязі чи обрано не свій варіант – 0...9 балів.

Форма семестрового контролю – екзамен

Умовою допуску до екзамену є зарахування всіх лабораторних робіт і семестровий рейтинг не менше 25 балів.

На екзамені студенти виконують екзаменаційну роботу у вигляді білету з трьох питань. Перелік тем, з яких сформовані питання питань, наведені у розділі 9.

Кожне теоретичне питання білета оцінюється в 20 балів, виходячи з наступних критеріїв:

- на поставлене питання отримана повна розгорнута відповідь, матеріал наданий логічно і послідовно, наведено необхідні рисунки та формули з відповідним поясненням показників – 17-20 балів;
- на поставлене питання отримана неповна відповідь, матеріал наданий логічно і послідовно, в наведених рисунках та формулах є незначні помилки або неповні пояснення – 14-16 балів;

- відповідь на поставлене питання отримана, але матеріал не має логічної послідовності, в наведених рисунках та формулах присутні помилки та непояснені величини – 11-13 балів;
- відповідь на поставлене питання отримана частково, матеріал не має логічної послідовності, в наведених рисунках та формулах присутні значні помилки – 7-10 балів;
- відповідь на поставлене питання не отримана, матеріал не має логічної послідовності, рисунки та формули відсутні або не відповідають поставленому питанню – 0-6 балів.

Сума стартових балів та балів за екзаменаційну роботу переводиться до залікової оцінки згідно з таблицею:

$$R=R_S+R_E=40+60=100 \text{ балів}$$

Кількість балів	Оцінка
100-95	Відмінно
94-85	Дуже добре
84-75	Добре
74-65	Задовільно
64-60	Достатньо
Менше 60	Незадовільно
є не зараховані лабораторні роботи або МКР	Не допущено

9. Додаткова інформація з дисципліни (освітнього компонента)

Перелік тем, які виносяться на семестровий контроль

1. Загальні відомості про електроенергетичну систему
2. Показники якості електричної енергії
3. Графіки електричних навантажень
4. Оперативне забезпечення балансу генерації і споживання електроенергії у ЕЕС
5. Загальна характеристика електричної частини електричної станції
6. Синхронні генератори. Загальні відомості
7. Системи охолодження синхронних генераторів
8. Системи збудження синхронних генераторів
9. Паралельна робота генераторів
10. Силові трансформатори та автотрансформатори. Загальні відомості
11. Паралельна робота і групи з'єднань трансформаторів
12. Охолодження трансформаторів
13. Автотрансформатори
14. Процеси вимикання електричних кіл змінного струму
15. Вольт-амперна характеристика дуги
16. Вимикачі змінного струму високої напруги
17. Роз'єднувачі, віддільники й короткозамикачі
18. Вимикачі навантаження
19. Апарати напругою до 1000 В
20. Струмообмежуючі реактори
21. Вимірювальні апарати
22. Провідники і ізолятори
23. Короткі замикання в електроустановках. Загальні відомості
24. Трифазне КЗ у колі з джерелом обмеженої та необмеженої потужності
25. Розрахунок струму короткого замикання.
26. Призначення та порядок виконання розрахунків
27. Розрахункова та заступна схеми
28. Приведення опорів елементів схеми до базисних умов

29. Перетворення заступної схеми до найпростішого вигляду
30. Визначення початкового значення періодичної складової СКЗ
31. Розрахунок періодичної складової СКЗ в довільний момент часу
32. Метод типових кривих
33. Розрахунок аперіодичної складової та ударного струму КЗ
34. Особливості розрахунку струмів короткого замикання в системі власних потреб електричної станції
35. Термічна та електродинамічна дія СКЗ
36. Методи обмеження СКЗ
37. Електричні схеми станцій та підстанцій. Основні визначення
38. Структурні схеми видачі електроенергії
39. Елементи головних схем
40. Блокні схеми підключення генераторів
41. Електричні схеми розподільчих установок. Схеми РУ ГН (6-10кВ)
42. Схеми розподільчих установок на підвищенні напруги.
43. Схеми з обхідною СШ
44. Кільцеві схеми. Схеми багатокутників
45. Схеми містків
46. Схема «3/2» (полуторна) та «3/4»
47. Вибір трансформаторів в схемах електричних станцій
48. Головні схеми підстанцій
49. Власні потреби електростанцій
50. Джерела живлення ВП
51. Особливості організації системи власних потреб на ГЕС та АЕС
52. Самозапуск асинхронних двигунів
53. Установки постійного струму (УПТ)
54. Установки змінного та випрямленого струму
55. Режими роботи нейтралі в електроустановках
56. Дистанційне керування вимикачами
57. Дистанційне керування повітряними вимикачами
58. Система сигналізації на щиті керування (ЩК)

Робочу програму навчальної дисципліни (силабус):

Складено професором кафедри відновлюваних джерел енергії ФЕА, д.т.н. Остапчуком О.В.

Ухвалено кафедрою відновлюваних джерел енергії ФЕА (протокол № 10 від 17.05.2022 р.)

Погоджено Методичною комісією факультету (протокол № 10 від 16.06.2022)